

Łódź dnia, 11.10.2021

ZP-SP141/ I /2021

**Wszyscy Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 141 im. gen. Mariusza Zaruskiego ul Zakładowa 35, 92-402 Łódź, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, pn.: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 141, ul. Zakładowa 35 w Łodzi**”, przekazuje zapytania od Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela wyjaśnień:

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie w urządzeniach street workoutu słupki okrągłe o średnicy 88,9 mm i grubości ścianki 3,6 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zastosowanie w urządzeniach street workoutu słupki okrągłe o średnicy 88,9 mm i grubości ścianki 3,6 mm.