

Łódź dnia, 12.10.2021

ZP-SP141/ I /2021

Wszyscy Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Odpowiedzi na pytania

Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 141 im. gen. Mariusza Zaruskiego ul Zakładowa 35, 92-402 Łódź, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, pn.: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 141, ul. Zakładowa 35 w Łodzi**”, przekazuje zapytania od Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela wyjaśnień:

1. Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego.

Odp. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający poinformuje publicznie o kwocie przeznaczonej na realizację zadania po terminie składania ofert.

2. Umowa w § 22 nie przewiduje zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi. Wnosimy o dodanie do umowy do § 22 kolejnego pkt o treści:

- *w zakresie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi. lub o potwierdzenie, że ww. proponowany zapis zawiera się w sile wyższej.*

Odp. Zamawiający potwierdza, że wyżej wymieniony zapis zawiera się w rozumieniu siły wyższej.

3. Zamawiający ogłasza postępowanie jesienią na stosunkowo duży zakres robót przyjmując absurdalnie krótki termin realizacji. Przyjmując optymistyczny termin rozstrzygnięcia postępowania na realizację zostaje ok 1 miesiąca, co jest zbyt krótkim okresem. Biorąc pod uwagę zbliżający się okres występowania coraz gorszych warunków atmosferycznych szczególnie dla systemu nawierzchni PU, Zamawiający powinien określić termin realizacji na wiosnę przyszłego roku. W związku z powyższym wnosimy o zmianę terminu realizacji na 31.05.2022.

Odp. Zamawiający podtrzymuje termin realizacji zadania na dzień 30.11.2021 r.

4. Proszę o udostępnienie badań geotechnicznych.

Odp. Do niniejszego zadania nie były wykonywane badania gruntowe.

5. Rys. nr 1 podaje 2 przekroje o różnych rozwiązaniach. Który rodzaj podbudowy jest zamawiany?

Odp. Podbudowa pod nawierzchnię ma być wykonana zgodnie z wytycznymi wybranego dostawcy nawierzchni.

6. Przedmiar robót nie podaje zakres dla drenażu. Jeśli zamawiany jest drenaż to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót oraz o udostępnienie projektu drenażu (części opisowa i rysunkowa).

Odp. Drenaż nie jest wymagany

7. Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglastym zgodnie z zapisem przedmiaru robót.

Odp. Kolor nawierzchni będzie wybrany ze wzorników wybranego dostawcy systemu.

8. Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z zakresem określonym w przedmiarze robót.

Odp. Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia jest zgodny z zakresem określonym w przedmiarze robót.

9. W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odp. Należy stosować granulaty barwione w masie.

10. Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odp. Roboty budowlane znajdują się w strefie oddziaływania linii wysokiego napięcia. Realizowanie zadania powinno odbyć się za zachowaniem warunków określonych w piśmie z Polskich Sieci Energetycznych z dnia 21.11.2019 r. **Załącznik do pytania nr 10.**

11. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą rzetelnie przygotowaną dokumentację techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp. Zamawiający informuje, że przekazana dokumentacja jest kompletna.

12. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odp. Zamawiający informuje, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest jedynie do zgłoszenia rozpoczęcia robót do PSE.

13. Proszę o podanie szczegółowej charakterystyki drzew przeznaczonych do przeniesienia.

Odp. Drzewa do przeniesienia to klony zwyczajne o wysokości około 2,5 m.